

平成22年 8月 4日  
中国四国産業保安監督部

### 電気管理技術者に対する嚴重注意について

平成22年8月4日、中国四国産業保安監督部は、不適切な電気管理技術者2名に対して、嚴重に注意しました。

1. 当部は、平成22年4月、電気管理技術者2名が保安管理業務を受託している事業場に対して、電気事業法に基づく立入検査を実施し、同年6月に同電気管理技術者に対し立入調査を実施しました。
2. その結果、当部に申請された同法施行規則第52条第2項の規定に基づく外部委託承認申請書に添付の宣誓書（写し）において、他に職業を有していない旨の宣誓をしているにもかかわらず、他に職業を有していること及び保安規程に基づく年次点検の記録の一部が保存されていないことなど不適切な保安管理業務があったことが判明しました。
3. このため、当部は、電気管理技術者2名に対して嚴重に注意するとともに、兼業に係る適正な対応等を指示しました。

本件に関する問い合わせ先  
中国四国産業保安監督部 電力安全課  
電話 082-224-5742