

電 気 事 故 速 報

平成17年7月2日

中部近畿産業保安監督部近畿支部電力安全課 御中

事業場の所在地 大阪市中央区大手前1-5-44
事業場の名称 近畿産業株式会社 大阪工場
事業場の電話番号 06-6966-
報告者氏名 安全 次郎

電気関係報告規則第3条の規定により報告します。

1. 事故発生日時 平成17年 7月 1日 午前・午後 9時15分
2. 需要設備 最大電力 500kW 受電電圧 6.6kV
3. 事故が発生した電気工作物 受電用高圧負荷開閉器(LBS)
4. 事故の種類 感電死亡事故 感電負傷事故 感電以外の死傷事故 電気火災事故
社会的影響が大きい事故 破損事故 供給支障事故 波及事故
その他()
5. 事故の概要(必要に応じ図面等を添付)
H17.7.1 9:15 事故発生
関西電力(株) 変電所67G動作、CBトリップ
9:16 再閉路不成功
10:29 当事業所を除き再閉路成功
16:00 仮復旧し受電完了
キュービクル内にネズミが侵入し、LBSの電源側に接触し地絡した。地絡継電器は動作したが、保護範囲外であったために波及事故となる。
(波及・供給支障事故にあっては、供給支障電力 1,220kW・供給支障時間 1時間14分)
6. 被害者の情報 性別: 男・女 年齢: 歳
区分: 作業員(所属)・公衆
7. 事故の原因 他物接触 鳥獣接触(ネズミによる地絡事故)
8. 応急処置 LBSの取り替え
9. 復旧対策 未定
10. 復旧予定日時 未定
11. 主任技術者の選任形態 (選任)専任・兼任・許可 (外部委託)電気保安法人・管理技術者
12. 電気主任技術者名 安全 次郎
電話番号 06-6966-

は必ず御記入下さい。

中部近畿経産保安監督部近畿支部電力安全課 FAX番号 06-6966-6092 電話番号 06-6966-6048

----- 以下記載不要 -----

受信者名

受信日時 平成 年 月 日 時 分

電力安全課内処理

起案:平成 年 月 日

決裁:平成 年 月 日

電力安全課長	課長補佐	総括係長	技術係長	自家用第一係長	自家用第二係長	電気事業用係長	受信者