

平成 21・07・16 産保近第 4 号

平成 21 年 7 月 16 日

関西電力株式会社
取締役社長 森 詳介 殿

中部近畿産業保安監督部近畿支部長

佐々木 隆文



大阪府守口市の電柱倒壊事故にかかる対応について

平成 21 年 6 月 16 日、大阪府守口市において発生した、貴社の電柱（鋼管柱）倒壊事故に関して、本日、貴社から原因及び再発防止対策の報告を受けました。

本件は、巡視点検において不具合が発見できなかったことが原因で近隣家屋に被害を及ぼす結果となったものであり、誠に遺憾であり、嚴重に注意するとともに、再発防止対策を徹底するよう求めます。

なお、報告書にある緊急点検の結果については逐次報告を求めます。